

HKN.6030.30.1.2020

**Gminny Zakład Komunalny w
Regiminie
Targonie 58
06-461 Regimin**

DECYZJA Nr HKN – 21/2020

Działając na podstawie:

- art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
- art. 5 ust. 1, 1a i art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437.),
- § 3 ust. 1 i 3 § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 pkt 1d, § 20 oraz § 21 ust. 3, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 8 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i 130 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

oraz na podstawie:

uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 10.02.2020 r. z urządzeń i instalacji wodociągu Zeńbok w ramach nadzoru sanitarnego (protokół HK-25/8/20 z 10.02.2020) według sprawozdań: HKL.6000-2-33/79,80,81/2020 z dnia 14.02.2020 r. i kontroli wewnętrznej wg sprawozdania HKL.6001-71/247z,248z,249z,250z/2020 z dnia 25.02.2020r.

***Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza***

***warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu Zeńbok***

i nakazuje

***Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Regiminie
Targonie 58
06-461 Regimin***

- 1) ***wyeliminowanie Ponadnormatywnego poziomu mętności z wody dostarczanej przez wodociąg Zeńbok***, doprowadzając jej jakość do wymagań określonych w części C w tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
- 2) ***bieżące informowanie PPIS w Ciechanowie o zakresie i terminach realizacji działań naprawczych***,
- 3) ***potwierdzenie badaniami wymaganej jakości fizykochemicznej wody uzdatnionej dostarczanej z wodociągu Zeńbok, w zakresie mętności w min. 4 uzgodnionych punktach zgodności/monitoringowych (SUW Zeńbok i u 3 odbiorców na sieci, a w tym Zeńbok 50, Zeńbok 88, Przybyszewo 3a), w ramach kontroli wewnętrznej***
w terminie do 30 marca 2020 r.

oraz nakazuje

- 4) **ustalenie** (w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania przedmiotowej decyzji) z PPIS w Ciechanowie **planu działań naprawczych wraz z terminami realizacji, zaakceptowanego przez Wójta Gminy Regimin** w celu przywrócenia wymaganej jakości fizykochemicznej wody, pozwalającej na stwierdzenie jej przydatności do spożycia.

Uzasadnienie

Badania próbek wody, pobranych z punktów zgodności/monitoringowych na urządzeniach wodociągu Zeńbok, w dniu 10.02.2020 r. w ramach nadzoru sanitarnego (wg protokołu HK-28/8/20 z 10.02.2020 r.), zgodnie ze sprawozdaniem z badań: HKL.6000-2-33/79,80,81/2020 z dnia 14.02.2020 r. i kontroli wewnętrznej wg sprawozdania HKL.6001-71/247z,248z,249z,250z/2020 z dnia 25.02.2020r.wykazały **wysoki poziom mętności, 1,26 NTU w stacji uzdatniania wody Zeńbok oraz u jednego odbiorcy 1,04 NTU.**

Zgodnie z uzyskanymi wynikami badań na podstawie § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 i 4 oraz w myśl § 21 ust. 3, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) należało uznać, że **woda z wodociągu Zeńbok wykazuje warunkową przydatność do spożycia przez ludzi.**

W związku ze stwierdzonym stanem faktycznym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, pismem HKN.6030.30.1.2020 z 14.02.2020 r. zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Zgodnie z § 21 ust. 5, 6 i 9 ww. rozporządzenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nakazał stronie zobowiązanej tj. Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Regiminie, realizację skutecznych działań naprawczych według ustalonego planu, w celu przywrócenia należytej jakości fizykochemicznej wody z wodociągu Zeńbok, w zakresie wskazanym w pkt 1, 3 i 4 decyzji w terminie do 30 marca 2020 r. Konieczność uzyskania wymaganej jakości fizykochemicznej wody dostarczanej z wodociągu Zeńbok i jej stabilności w tym zakresie, uzasadnia nałożenie obowiązku wykonania badań wody w ramach kontroli wewnętrznej według pkt 4 decyzji. Mając na uwadze opisane ustalenia nakazano jak na wstępie.

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie

Wiesława Krawczyk

Otrzymują

- 1.) Adresat
- 2.) Wójt Gminy Regimin
- 3.) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ciechanowie
- 4.) aa