

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie
HKN.6030.1.14.2019

Urząd Gminy w Regiminie

Wpłynęło dnia 2019-11-15 r

Nr 13146 z Ciechanów, 2019.11.12

Ref. p. J. Olaszewski, p. H. Dąbrowski

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Ciechanowie
ul. Gostkowska 81

DECYZJA Nr HK-163/19

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 12 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
- art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437),
- § 3 ust. 1 i 3, § 4 ust. 1 pkt 1, ust. 2, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22, § 26 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 21 § 1 pkt 2, art. 104 § 1, art. 127a i art. 130 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

dokonując oceny jakości wody zgodnie z przeprowadzoną analizą uzyskanych wyników badań próbek wody Nr: 936 - 941 pobranych 04.11.2019 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego (protokół HK-25/127/19 z 04.11.2019 r.) z urządzeń/instalacji wodociągu Ciechanów uj. Gostkowska według sprawozdania Nr: HKL.6000-2-295/936,937,938,939,940,941/2019

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie
stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu zbiorowego Ciechanów ujęcie Gostkowska.**

Uzasadnienie:

W dniu 04.11.2019 r. w ramach kontroli sanitarnej (według protokołu HK-25/127/19) pobrano próbki wody Nr: 936 - 941 z punktów monitoringowych/zgodności na urządzeniach/instalacjach wodociągu Ciechanów uj. Gostkowska (SUW – woda uzdatniona, rurociąg Ø 500, Ø 300-1, Ø 300-2 i u 3 odbiorców na sieci dystrybucyjnej – Kargoszyn ul. Wiejska 4, Ciechanów ul. Dobra 14, Przedwojewo 27).

Badania wykonało uprawnione laboratorium. Jakość wody w sieci dystrybucyjnej wodociągu Ciechanów uj. Gostkowska zgodnie z uzyskanymi wynikami badań spełnia obowiązujące wymagania określone w części A i C tabela 1 i 2 w zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych w ramach prowadzonego monitoringu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie stwierdził przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu Ciechanów uj. Gostkowska - jak w sentencji decyzji, zgodnie ze sprawozdaniem z badań Nr HKL.6000-2-295/936,937,938,939,940,941/2019 z 07.11.2019 r.

Okresową ocenę jakości wody wydano w formie decyzji o przydatności wody do spożycia z wodociągu Ciechanów uj. Gostkowska zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 poz. 1437) i w związku z § 22 ust. 1 i 2 § 26 ust. 4 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi **wójt, burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do poinformowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.**

Pouczenie

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Ciechanowie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.



p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Ciechanowie
Wiesława Krawczyk

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Ciechanów
2. Wójt Gminy Ciechanów
3. Wójt Gminy Opinogóra Górna
- ④ Wójt Gminy Regimin
5. aa