



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE**

Znak sprawy: NHS.9020.1.2.11.2.2024
L.dz. 1678...

Lipno, dnia 30.04.2024 r.
Egz. Nr 1...

**Adresaci
-wg rozdzielnika-**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie informuje, że zgodnie z podjętymi działaniami naprawczymi i decyzją PPIS w Lipnie Nr 45/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. na zlecenie Gminy Lipno (właściciela i zarządzającego) w dniu 26 kwietnia 2024 r. zostały pobrane kontrolne próbki wody z Wodociągu publicznego Jastrzębie, gm. Lipno ze stałych punktów poboru wody. Na podstawie przedłożonych w dniu 30 kwietnia 2024 r. sprawozdań z przedmiotowych badań stwierdzono:

- Woda podawana do sieci – woda z kranu na hali SUW Karnkowskie Rumunki, gm. Lipno Nr próbki 3047/24 - Escherichia coli 0 jtk* - norma 0 jtk; Enterokoki 0 jtk* - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk - norma 0 jtk; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22 °C po 72 h – 56 jtk niepewność [40- 79 jtk] – zalecana wartość do 100 jtk „bez nieprawidłowych zmian”;
- Woda podawana do sieci – woda z kranu na hali SUW Jastrzębie, gm. Lipno Nr próbki 3048/24 - Escherichia coli 0 jtk* - norma 0 jtk; Enterokoki 0 jtk* - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk - norma 0 jtk; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22 °C po 72 h – 8 jtk niepewność [4 - 17 jtk] – zalecana wartość do 100 jtk „bez nieprawidłowych zmian”;
- Sieć – woda z kranu w kuchni, Szkoła Podstawowa Trzebiegoszcz, gm. Lipno Nr próbki 3049/24 - Escherichia coli 0 jtk* - norma 0 jtk; Enterokoki 0 jtk* - norma 0 jtk; bakterie grupy coli 0 jtk - norma 0 jtk; ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22 °C po 72 h – 8 jtk niepewność [4 - 17 jtk] – zalecana wartość do 100 jtk „bez nieprawidłowych zmian”;

*jtk – jednostki tworzące kolonie

Na podstawie wyżej wymienionych sprawozdań z badań wody stwierdzono, że jakość mikrobiologiczna wody **odpowiada** wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C Tab. 1 lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Woda jest przydatna do spożycia przez ludzi ze względu na skład mikrobiologiczny.

W związku z powyższym
decyzję 45/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.
uważam za wykonaną.

Załączniki:

1. Komunikat Nr 2 PPIS w Lipnie dotyczący poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego Jastrzębie, gm. Lipno

Wykonano w 4 egz

Otrzymują:

1. Gmina Lipno
ul. Mickiewicza 29, 87-600 Lipno - elektronicznie

.....
Strona

2. Wójt Gminy Lipno - elektronicznie
3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4- elektronicznie
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lipnie- elektronicznie
5. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lipnie - elektronicznie
6. A/a x 4 (NHS, NEP, NHŻ, NHD) – egz. Nr 1, 2, 3, 4

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Lipnie
Kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
i Profilaktyki i Zdrowotnej
Dorota Kolanowska