

Pytanie wykonawcy:

Czy gmina dopuszcza inne oczyszczalnie niż opisane w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót?

Prosimy, zgodnie z Pzp, o podanie czytelnych warunków równoważności wszystkich elementów ujętych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót.

Odpowiedź:

W pkt. II zaproszenia do składania ofert Zamawiający poinformował Wykonawców, że do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się zapisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.)

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do zaproszenia do składania ofert, Zamawiający wymaga zastosowania przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących na bazie połączonej technologii zanurzonego złoża biologicznego i niskoobciążonego osadu czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych.

Oczyszczalnie bezwzględnie muszą posiadać minimum trzy komory (osadnik wstępny, bioreaktor, osadnik wtórny) dostosowane objętością do ilości dostarczanych ścieków.

Oczyszczalnia musi posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A2:2013 oraz posiadać znak B lub CE.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wskazać, że oferowane przez niego materiały lub rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, tj. oczyszczalnie ścieków będą pracowały w oparciu o technologię w połączonym układzie zanurzonego złoża biologicznego oraz niskoobciążonego osadu czynnego, stabilizowanego w warunkach tlenowych.