



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TUCHOLI**

89-500 Tuchola, pl. Wolności 23

centrala: 52 3342021

fax: 52 3342021

sekretariat: 52 3342109

e-mail: psse.tuchola@pis.gov.pl


www.psse.tuchola.pl

f. F. Pełolete

Dz

N.HK-5210-5/20

Urząd Gminy Gostycyn
2020-01-15 09:34:06, 160.2020
104660



Tuchola, dnia 13 stycznia 2020r.

**Wójt Gminy Gostycyn
ul. Bydgoska 8
89-520 Gostycyn**

**OCENA ROCZNA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Pile**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi działając na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019r., poz. 59) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.) § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po analizie sprawozdań z badań jakości wody, przeprowadzonych w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu publicznego w Pile - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Kamionka” Sp. z o.o., ul. Usługowa 2, 89-520 Gostycyn, w 2019r., w poniższych punktach zgodności:

- Piła, stacja uzdatniania wody – woda surowa
- Piła, stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona
- Piła, Osiedle Olga 12/2, budynek mieszkalny
- Piła, ul. Brzozowa 2, sklep

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu publicznego w Pile.

UZASADNIENIE

W 2019r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi oraz w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Kamionka” Sp. z o.o., ul. Usługowa 2, 89-520 Gostycyn, w 2019r., pobrano łącznie 6 próbek wody z wodociągu publicznego w Pile. Próbkę wody zostały pobrane w ww. punktach zgodności zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi.

niepodlega


Analizy wody wykonano w zakresie parametrów grupy A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Wśród parametrów grupy A załącznika nr 2 oznaczano: bakterie grupy *coli*, *Escherichia coli*, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C, barwę, mętność, smak, zapach, pH oraz przewodność elektryczną.

Wśród parametrów grupy B załącznika nr 2 oznaczano: enterokoki, utlenialność, węgiel ogólny organiczny, glin, nikiel, arsen, chrom ogólny, ołów, kadm, mangan, żelazo, selen, antymon, rtęć, miedź, bor, cyjanki ogólne, fluorki, chlorki, azotyny, azotany, siarczany, bromiany, Σ chloranów i chlorynów, sól, amonowy jon, magnez, benzo(a)piren, Σ WWA, Σ THM, Σ trichloroeten i tetrachloroeten, 1,2-dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydryna, tetrachlorometan, pestycydy oraz Σ pestycydów.

Przeprowadzone badania pobranych próbek wody nie wykazały przekroczeń ww parametrów. Woda w wodociągu publicznym w Pile w 2019r. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi, biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza, iż w 2019 roku woda w wodociągu publicznym w Pile była przydatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tucholi

mgr Justyna Szulc

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Kamionka” Sp. z o.o.
ul. Usługowa 2
89-520 Gostycyn
2. aa



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TUCHOLI**

89-500 Tuchola, pl. Wolności 23

e-mail: psse.tuchola@pis.gov.pl

centrala: 52 3342021 fax: 52 3342021 sekretariat: 52 3342109

www.psse.tuchola.pl

f. J. Patoleke
ogł

N.HK-5210-6/20

Urząd Gminy Gostycyn
2020-01-15 09:35:10, 161/2020
104661



Tuchola, dnia 13 stycznia 2020r.

**Wójt Gminy Gostycyn
ul. Bydgoska 8
89-520 Gostycyn**

**OCENA ROCZNA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Pruszczu**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi działając na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019r., poz. 59) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.) § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po analizie sprawozdań z badań jakości wody, przeprowadzonych w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu publicznego w Pruszczu - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Kamionka” Sp. z o.o., ul. Usługowa 2, 89-520 Gostycyn, w 2019r., w poniższych punktach zgodności:

- Pruszcz, ul. Tucholska, stacja uzdatniania wody – woda surowa
- Pruszcz, ul. Tucholska, stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona
- Pruszcz, ul. Kościelna 30, budynek świetlicy gminnej
- Gostycyn, ul. Bydgoska 8, budynek Urzędu Gminy Gostycyn

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu publicznego w Pruszczu.

UZASADNIENIE

W 2019r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi oraz w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Kamionka” Sp. z o.o., ul. Usługowa 2, 89-520 Gostycyn, w 2019r., pobrano łącznie 11 próbek wody z wodociągu publicznego w Pruszczu. Próbkę wody zostały pobrane w ww. punktach zgodności zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi.

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI


Analizy wody wykonano w zakresie parametrów grupy A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Wśród parametrów grupy A załącznika nr 2 oznaczano: bakterie grupy *coli*, *Escherichia coli*, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C, barwę, mętność, smak, zapach, pH oraz przewodność elektryczną.

Wśród parametrów grupy B załącznika nr 2 oznaczano: enterokoki, utlenialność, węgiel ogólny organiczny, glin, nikiel, arsen, chrom ogólny, ołów, kadm, mangan, żelazo, selen, antymon, rtęć, miedź, bor, cyjanki ogólne, fluorki, chlorki, azotyny, azotany, siarczany, bromiany, Σ chloranów i chlorynów, sól, amonowy jon, magnez, benzo(a)piren, Σ WWA, Σ THM, Σ trichloroeten i tetrachloroeten, 1,2-dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydryna, tetrachlorometan, pestycydy oraz Σ pestycydów.

Przeprowadzone badania pobranych próbek wody nie wykazały przekroczeń ww. parametrów. Woda w wodociągu publicznym w Pruszczu w 2019r. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi, biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza, iż w 2019 roku woda w wodociągu publicznym w Pruszczu była przydatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tucholi

mgr Justyna Szulc

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Kamionka” Sp. z o.o.

ul. Usługowa 2

89-520 Gostycyn

2. aa



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TUCHOLI**

89-500 Tuchola, pl. Wolności 23

e-mail: psse.tuchola@pis.gov.pl

centrala: 52 3342021

fax: 52 3342021


sekretariat: 52 3342109

www.psse.tuchola.pl

p. J. Pabloska
Dg

N.HK-5210-7/20

Urząd Gminy Gostycyn
2020-01-15 09:36:28, 162/2020
104662



Tuchola, dnia 13 stycznia 2020r.

**Wójt Gminy Gostycyn
ul. Bydgoska 8
89-520 Gostycyn**

OCENA ROCZNA

**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Wielkim Mędromierzu**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi działając na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2019r., poz. 59) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1437 z późn. zm.) § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294), po analizie sprawozdań z badań jakości wody, przeprowadzonych w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu publicznego w Wielkim Mędromierzu - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Kamionka” Sp. z o.o., ul. Usługowa 2, 89-520 Gostycyn, w 2019r., w poniższych punktach zgodności:

- Wielki Mędromierz, stacja uzdatniania wody – woda surowa
- Wielki Mędromierz, stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona
- Wielki Mędromierz 4, budynek mieszkalny
- Łyskowo 45, sklep

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi, z wodociągu publicznego w Wielkim Mędromierzu.

UZASADNIENIE

W 2019r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia, sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi oraz w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Kamionka” Sp. z o.o., ul. Usługowa 2, 89-520 Gostycyn, w 2019r., pobrano łącznie 11 próbek wody z wodociągu publicznego w Wielkim Mędromierzu. Probki wody zostały pobrane w ww. punktach zgodności zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tucholi.

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI


Analizy wody wykonano w zakresie parametrów grupy A i B załącznika nr 2 oraz grupy A załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Wśród parametrów grupy A załącznika nr 2 oznaczano: bakterie grupy *coli*, *Escherichia coli*, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C, barwę, mętność, smak, zapach, pH oraz przewodność elektryczną.

Wśród parametrów grupy B załącznika nr 2 oznaczano: enterokoki, utlenialność, węgiel ogólny organiczny, glin, nikiel, arsen, chrom ogólny, ołów, kadm, mangan, żelazo, selen, antymon, rtęć, miedź, bor, cyjanki ogólne, fluorki, chlorki, azotyny, azotany, siarczany, bromiany, Σ chloranów i chlorynów, sól, amonowy jon, magnez, benzo(a)piren, Σ WWA, Σ THM, Σ trichloroeten i tetrachloroeten, 1,2-dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydryna, tetrachlorometan, pestycydy oraz Σ pestycydów.

Przeprowadzone badania trzech spośród pobranych próbek wody wykazały przekroczenie parametru ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h w ilości powyżej 300jtk/1ml.(zalecana wartość: do 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej i do 200jtk/1ml w kranie konsumenta). Były to próbki wody pobrane 04.03.2019r. w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu w punktach zgodności w stacji uzdatniania wody w Wielkim Mędomierzu (woda podawana do sieci oraz woda surowa) i w mieszkaniu prywatnym w Wielkim Mędomierzu 4. Administrator wodociągu publicznego w Wielkim Mędomierzu niezwłocznie podjął działania naprawcze, polegające na regulacji urządzeń w stacji uzdatniania wody, płukaniu złoża filtracyjnych oraz sieci, a także ponownym poborze kontrolnych próbek wody. Ostatecznie doprowadzono jakość wody w wodociągu publicznym w Wielkim Mędomierzu do zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi, biorąc powyższe pod uwagę, stwierdza, iż w 2019 roku woda w wodociągu publicznym w Wielkim Mędomierzu była przydatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tucholi

mgr Justyna Szulc

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Kamionka” Sp. z o.o.
ul. Usługowa 2
89-520 Gostycyn
2. aa