



Brzeziny, dnia 17 lutego 2023 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Nr 5/HK/23**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1700), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 oraz z 2022 r. poz. 1549) i § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z dnia 27 stycznia 2023 r. NR PSSE-OL-LHK/1/73/2023 i NR PSSE-OL-LHK/1/74/2023 z badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi próbek wody Nr 1/HK/23/1 i Nr 1/HK/23/2 pobranych do badania w dniu 24 stycznia 2023 r. w stacji uzdatniania wody i w punkcie sieci wodociągu w Teresinie, którego właścicielem jest Gmina Dmosin,

- 1) stwierdza warunkową przydatność do spożycia wody z wodociągu w Teresinie,
- 2) określa dopuszczalną wartość na jaką pozwala stwierdzona warunkowa przydatność, na poziomie 100 µg/l dla manganu.

Po przeprowadzeniu analizy w/w sprawozdań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody stwierdza, że woda z wodociągu w Teresinie w zakresie badanych parametrów nie spełnia wymagań określonych w części C tabeli 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ze względu na przekroczenie dopuszczalnych wartości dla manganu.

Przekroczenie ww. parametru nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, może pogarszać wygląd i smak wody.

Zakres i termin realizacji działań naprawczych wskazano w decyzji z dnia 9 stycznia 2023 r. znak: PPIS.SHSHK.9020.1.4.11.2022.

Otrzymuje:

Gmina Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Brzezinach

mgr Barbara Kosma