


Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Brzezinach



Urząd Gminy Dmosin
12 7 LUT. 2023
wpłynęło dnia
nr poz. 1401

Brzeziny, dnia 24 lutego 2023 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Nr 19/HK/23**


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1700), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 oraz z 2022 r. poz. 1549) i § 21 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z dnia 20 lutego 2023 r. NR 362/2023-W-3 i NR 362/2023-W-8 z badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych przez Laboratorium EKO SERWIS S. C. Dorota Siuta i Maciej Markowski, Łódź, ul. Wierzbowa 48 próbek wody pobranych do badania w dniu 15 lutego 2023 r. ramach kontroli wewnętrznej realizowanej na podstawie harmonogramu zatwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach, w stacji uzdatniania wody i w punkcie sieci wodociągu w Ząbkach, którego właścicielem jest Gmina Dmosin,

stwierdza przydatność do spożycia wody z wodociągu w Ząbkach

Po przeprowadzeniu analizy w/w sprawozdań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach stwierdza, że woda z wodociągu w Ząbkach w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymuje:

Gmina Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Brzezinach

mgr Barbara Kosma