

HK.9020.14.13.2024

Gmina Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1, art.12 ust.1, art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art.12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt 1 i § 21 ust.1 pkt 3, ust. 4 i § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z dnia 22 listopada 2024 r. Nr PSSE-OL-LHK/1/1074/2024 i Nr PSSE-OL-LHK/1/1075/2024 z badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych próbek wody nr 94/HK/24/1 i nr 94/HK/24/2 pobranej do badania w dniu 19 września 2024 r. w ramach nadzoru, w stacji uzdatniania wody i w punkcie sieci wodociągu publicznego w Kołacinku, którego właścicielem jest Gmina Dmosin,

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Kołacinku, ze względu na podwyższoną wartość parametru ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22⁰ C

i nakazuje

Gminie Dmosin:

- 1) podjąć działania naprawcze w celu doprowadzenia parametru mikrobiologicznego wody do wartości zgodnej z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) **w terminie do 6 grudnia 2024 r.**,
- 2) poinformować odbiorców wody o jej warunkowej przydatności do spożycia po uprzednim przegotowaniu,
- 3) poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach o wykonaniu działań naprawczych oraz o ich zakresie.

Uzasadnienie

W dniu 19 września 2024 r. przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach w ramach monitoringu, pobrał, do badania próbki wody nr 94/HK/24/1 i nr 94/HK/24/2 z wodociągu publicznego w Kołacinku. W próbce wody pobranej w punkcie sieci wodociągu – Przedszkole w Kołacinie stwierdzono podwyższoną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22⁰ C w ilości powyżej 300 jtk/1ml (sprawozdanie Nr PSSE-OL-LHK/1/1075/2024 z dnia 22 listopada 2024 r.),

sporządzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Łodzi.

Przepis art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), zwanej dalej ustawą, stanowi, iż nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości badań wody zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną (art. 12 ust. 4 ustawy).

W celu wykonania delegacji ustawowej wynikającej z art. 13 ustawy, Minister Zdrowia w dniu 7 grudnia 2017 r. wydał rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zwane dalej rozporządzeniem.

Przepis § 3 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia (pkt 1 ust.1 § 3) i chemiczne określone w części B załącznika nr 1 rozporządzenia (pkt 2, ust. 1 § 3). Ponadto podmioty realizujące wewnętrzną kontrolę jakości wody są zobowiązane podejmować wszelkie działania, aby woda spełniała również wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia (§ 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia).

Stwierdzona w próbkach wody podwyższona wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22⁰ C w ilości powyżej 300 jtk/1ml wskazuje, iż woda nie spełnia wymagań określonego w części C (tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne) załącznika nr 1 do rozporządzenia. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22⁰ C należy do rutynowego monitoringu wody. Bakterie heterotroficzne, rozwijające się w temp. 22⁰ C stanowią dodatkowy wskaźnik skuteczności procesów uzdatniania wody. Nagłe odchylenie wyników od wartości typowych sygnalizuje zmiany w jakości mikrobiologicznej wody i może świadczyć o zastoinach wody w instalacji wodociągowej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach zgodnie z przepisem § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia dostarczanej z wodociągu publicznego w Kołacinku. Zgodnie z przepisem § 26 ust. 3 rozporządzenia strona jest zobowiązana do przekazania odbiorcom wody pisemnej informacji o jej jakości oraz o planowanych działaniach naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Wobec powyższego nakazano jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Łódź, ul. Wodna 40, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach, ul. Reformacka 3, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji (art. 127 a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Oświadczenie takie składa się Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Brzezinach. Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Brzezinach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna co oznacza brak możliwości złożenia od niej odwołania do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz zaskarżenia jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.



Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Brzezinach
mgr Barbara Kosma

Otrzymują:

1. Gmina Dmosin
Dmosin 9
95-061 Dmosin,
2. Łódzki Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny w Łodzi
ul. Wodna 40
90-046 Łódź,
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łodzi
ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź.

