POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Nadodrzańska 24

NIP: 926-12-96-375, e-mail: pssekrosno@wsse.gorzow.pl
tel. (068) 383 53 70, 383 80 77, fax (068) 383 53 70

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Dobrosułowiu, zaopatrującego w wodę miejscowość Dobrosułów (Gm. Bytnica).

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych z **wodociągu wiejskiego Dobrosułów** stwierdził, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w obowiązujących przepisach ze względu na przekroczenie zawartości parametru manganu. W związku z powyższym stwierdzona została warunkowa przydatność wody do spożycia.

Przekroczenie wyżej wymienionych parametrów nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, może natomiast pogorszyć właściwości organoleptyczne wody. Poprawa jakości wody uzależniona jest od skuteczności wdrożonych działań naprawczych.



Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krośnie Odrzańskim
mgr Krystyna Pietkiewicz

POWIATOWA STACJA SANITARNO–EPIDEMIOLOGICZNA WKROŚNIE ODRZ.

66-600Krosno Odrz., ul. Nadodrzańska 24
tel. (68) 383-53-70, 383-80-77, fax (68) 383-53-70
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssekrosno/
e-mail: pssekrosno@wsse.gorzow.pl
NIP: 926-12-96-375

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZ.

HK.9030.19.2021 Krosno Odrzańskie, dnia 21 czerwca 2021 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 3 ust. 1 i 3 i § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, 5 i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr OL- LBŚ-427/2021 (otrzymanym w dniu 13 maja 2021 r.), próbki wody pobranej w ramach kontroli parametrów z gr. B w dniu 20 kwietnia 2021 r. z **wodociągu publicznego w Dobrosułowiu**, administrowanego przez Gminę Bytnica - Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy, Bytnica 73, 66-630 Bytnica, stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Analiza próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 20 kwietnia 2021r., z **wodociągu publicznego w Dobrosułowiu**, z punktu czerpalnego w stacji uzdatniania wody wykazała, że woda w badanym zakresie parametrów fizykochemicznych **nie odpowiada** wymaganiom załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), ze względu na **przekroczony parametr manganu** (stwierdzono 190 µg/l, dopuszczalna wartość wynosi 50 µg/l).

Korzystanie z wody w okresie warunkowego dopuszczenia wody do spożycia nie powinno stanowić bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia konsumenta, pod warunkiem, że pozostałe parametry nie ulegną pogorszeniu.

W oparciu o § 21 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), proszę o wskazanie zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody. Termin realizacji działań naprawczych zgodnie z § 21 ust. 9 cytowanego rozporządzenia wymaga akceptacji Wójta Gminy Bytnica. Powyższe informację proszę przekazać w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:
1. Gmina Bytnica
   Zakład Gospodarki Komunalnej
   w Bytnicy
   Bytnica 73
   66-630 Bytnica
2. a/a

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krośnie Odrzańskim
mgr Krystyna Pietkiewicz

Do wiadomości:
1. Wójt Gminy Bytnica
   Bytnica 52
   66-630 Bytnica

KL