

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM



66-600 Krosno Odrzańskie ul. Nadodrzańska 24
NIP:926-12-96-375, e-mail: psse.krosnoodrzańskie@sanepid.gov.pl
Tel. 0 68 383 53 70, 383 80 77, fax 0 68 383 53 70

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Krosno Odrzańskie, dnia 29 kwietnia 2024 r.

HK.W.9020.19.2024

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie § 3 ust. 1 i 3, § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań znak OL-LBS-45/2024, próbki wody pobranej w dniu 23 kwietnia 2024 r. z **wodociągu publicznego w Dobrosułowie**, administrowanego przez Gminę Bytnica – Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy, Bytnica 73, 66-630 Bytnica stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**.

Analiza próbki wody pobranej w dniu 23 kwietnia 2024 r. z wodociągu publicznego w Dobrosułowie, z punktu czerpalnego w budynku mieszkalnym Dobrosułów nr 26 wykazała, że woda w badanym zakresie wskaźników **odpowiada** wymaganiom 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymuje:

1. Gmina Bytnica
Zakład Gospodarki Komunalnej
Bytnica 73
66-630 Bytnica
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Bytnica
Bytnica 52
66-630 Bytnica

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krośnie Odrzańskim
[Signature]
mgr Krzysztof Pielawicz



**POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Nadodrzańska 24

NIP: 926-12-96-375, e-mail: psse.krosnoodrzańskie@sanepid.gov.pl

tel. (068) 383 53 70, 383 80 77, fax (068) 383 53 70

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim

z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej

do spożycia przez ludzi

z wodociągu publicznego wiejskiego w Dobrosulowiu, zaopatrującego w

wodę miejscowość Dobrosulów (Gm. Bytnica).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się z otrzymanym w dniu 29 kwietnia 2024 r. sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej w dniu 23 kwietnia 2024 r. z wodociągu publicznego wiejskiego w Dobrosulowiu stwierdził, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym w zakresie badanych wskaźników spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.). W związku z powyższym stwierdzono przydatność wody do spożycia.

Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krośnie Odrzańskim
Krzysztof Piekiewicz
mgr Krzysztof Piekiewicz