

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KROŚNIE ODRZ.



66-600 Krosno Odrz., ul. Nadodrzańska 24
tel. (68) 383-53-70, 383-80-77, fax (68) 383-53-70
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssekrosno/
e-mail: psse.krosnoodrzanskie@sanepid.gov.pl
NIP: 926-12-96-375

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZ.

Krosno Odrzańskie, dnia 30 kwietnia 2024 r.

HK.W.9020.39.2024

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie § 3 ust. 1 i 3, § 20 ust. 3 pkt 3 i 4 i § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr 014/2024-40, próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 25 kwietnia 2024 r. z **ujęcia publicznego wiejskiego w Bytnica 160**, administrowanego przez Gminę Bytnica – Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy, Bytnica 73, 66-630 Bytnica, stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym**.

Analiza próbki wody pobranej w dniu 25 kwietnia 2024 r. z ujęcia publicznego wiejskiego w Bytnica 160 wykazała, że woda w badanym zakresie **odpowiada pod względem mikrobiologicznym** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Otrzymuje:

1. Gmina Bytnica
Zakład Gospodarki Komunalnej
Bytnica 73
66-630 Bytnica
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Bytnica
Bytnica 52
66-630 Bytnica

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krośnie Odrzańskim
[Podpis]
mgr Krzysztof Piskiewicz



**POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Nadodrzańska 24

NIP: 926-12-96-375, e-mail: psse.krosnoodrzańskie@sanepid.gov.pl

tel. (068) 383 53 70, 383 80 77, fax (068) 383 53 70

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim

z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej

do spożycia przez ludzi

z publicznego ujęcia wody zaopatrującego w wodę osiedle

mieszkaniowe przy Nadleśnictwie Bytnica (Gm. Bytnica).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się z otrzymanym w dniu 30 kwietnia 2024 r. sprawozdaniem z badań próbki wody pobranej z ujęcia publicznego Bytnica 160 stwierdził, że jakość wody spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w obowiązujących przepisach lecz w dalszym ciągu nie spełnia ich ze względu na przekroczenie zawartości manganu. W związku z powyższym stwierdzona została warunkowa przydatność wody do spożycia.

Przekroczenie wyżej wymienionego parametru nie ma negatywnego wpływu na zdrowie mieszkańców, może natomiast pogorszyć właściwości organoleptyczne wody. Może powodować również rdzawe lub brunatne zabarwienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania itp. Poprawa jakości wody uzależniona jest od skuteczności wdrożonych działań naprawczych.



Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krośnie Odrzańskim
mgr Krzysztof P. ...



**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

66-600 Krosno Odrzańskie ul. Nadodrzańska 24
NIP:926-12-96-375, e-mail:
psse.krosnoodrzanskie@sanepid.gov.pl
Tel. 0 68 383 53 70, 383 80 77, fax 0 68 383 53 70

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Krosno Odrzańskie, 30 kwietnia 2024 r.

MELDUNEK DORAŻNY Nr 7/2024

godz. 11²⁰, dnia 30.04.2024 r.

Sporządził: Kaja Lutycz, telefon kontaktowy (68) 383 53 70
(imię, nazwisko)

1. KATEGORIA ZDARZENIA/ZAGROŻENIA:

Zagrożenia dla zdrowia ludzi wynikające z zakazu wykorzystywania wody do picia i potrzeb gospodarczych z wodociągów publicznych, zamykanie wodociągów, basenów i kąpielisk. (według „Katalogu sytuacji kryzysowych i zdarzeń” stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 3 Lubuskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 21 kwietnia 2011 r.)

2. OPIS ZDARZENIA/ ZAGROŻENIA

Przebieg (opis) Zdarzenia/zagrożenia – miejsce i czas	Stwierdzenie obecności bakterii grupy coli (stwierdzono 85 jtk w 100 ml wody- punkt poboru w suw Bytnica 160) w próbce wody pobranej w dniu 18.04..2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z ujęcia publicznego Bytnica 160 (przy Nadleśnictwie Bytnica) , należącego do Gminy Bytnica- Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy, Bytnica 73, 66-630 Bytnica.
Przyczyny zdarzenia – charakter i zasięg	Nieprawidłowa jakość wody pod względem mikrobiologicznym została stwierdzona w wodzie z ujęcia publicznego Bytnica 160 (przy Nadleśnictwie Bytnica) , należącego do Gminy Bytnica- Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy, Bytnica 73, 66-630 Bytnica. Wyżej wymienione ujęcie zaopatruje w wodę mieszkańców osiedla Bytnica 160 oraz pracowników biurowca Nadleśnictwa Bytnica. Liczba ludności 96 osób. Produkcja wody 9 m ³ na dobę.
Podjęte działania – użyte siły i środki	Po otrzymaniu sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 7 marca 2024 r. z ujęcia publicznego wiejskiego w Bytnicy 160, skontaktowano się z przedstawicielem ZGK Bytnica i poinformowano o braku przydatności wody do spożycia. W dniu 22.04.2024 r. wydano decyzję administracyjną z rygorem natychmiastowej wykonalności.

	W decyzji stwierdzono brak przydatności wody do spożycia przez ludzi i nakazano min. doprowadzenie wody z wyżej wymienionego wodociągu do jakości odpowiadającej wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez, zapewnienie zastępczego źródła wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi odpowiadającej wymaganiom oraz poinformowanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim o podjętych działaniach. Powyższa decyzja została przekazana pocztą elektroniczną i następnie pocztą tradycyjną do Gminy Bytnica oraz do wiadomości do Starosty Krośnieńskiego i Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Inspekcji Ochrony Środowiska. Przekazano również do wiadomości komórkom organizacyjnym EP, HDM i HŻŻPU w PSSE w Krośnie Odrzańskim. Nawiązano kontakt telefoniczny z przedstawicielem ZGK w Bytnicy. Uzyskano informacje o natychmiastowym podjęciu działań naprawczych zmierzających do poprawy jakości wody pod względem mikrobiologicznym poprzez dezynfekcję podchlorynem sodu a następnie płukaniu urządzeń i sieci. O sytuacji zostali poinformowani odbiorcy wody. W dniu 22.04.2024 r. zapewnione zostało zastępcze źródło wody, którym był hydrant usytuowany na osiedlu mieszkaniowym Bytnica 160 należący do sieci wodociągowej Bytnica (główne ujęcie). Kontrola stanu sanitarno – technicznego i sanitarno – porządkowego ujęcia wody oraz awaryjnego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców przeprowadzona została w dniu 23.04.2024 r. Po zakończeniu działań naprawczych w dniu 25.04.2024 r. pobrane zostały próbki wody w ramach zlecenia i przebadana przez akredytowane laboratorium zewnętrzne. W dniu 30.04.2024 r. otrzymano sprawozdanie z badań, które nie wskazywało na przekroczenia mikrobiologiczne. Jednocześnie trwa postępowanie w sprawie przekroczenia parametru manganu.
Przewidywany rozwój wydarzeń – ocena sytuacji, zamiar działań	Na dzień 30.04.2024 r. woda z ujęcia publicznego Bytnica 160 jest warunkowo zdatna do spożycia ze względu na podwyższone stężenie manganu.
Wnioski i rekomendacje (uwagi)	Brak.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krośnie Odrzańskim
[Podpis]
mgr Krzysztof Pichonka

.....
(Stanowisko imię i nazwisko osoby podpisującej)