

627/2024

WPŁ. 2024-07-01

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KROŚNIE ODRZ.

PODPIS.....



66-600 Krosno Odrz., ul. Nadodrzańska 24
tel. (68) 383-53-70, 383-80-77, fax (68) 383-53-70
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssekrosno/
e-mail: psse.krosnoodrzanskie@sanepid.gov.pl
NIP: 926-12-96-375

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZ.

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim
z dnia 1 lipca 2024 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Głębokiem, zaopatrującego w wodę



miejsowość Głębokie (Gm. Bytnica).

Na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn.zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 28 czerwca 2024 r. z wodociągu publicznego wiejskiego w Głębokiem stwierdził, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w obowiązujących przepisach ze względu na obecność bakterii z grupy coli. W związku z powyższym stwierdzona została warunkowa przydatność wody do spożycia.

Woda z wodociągu publicznego w Głębokiem przeznaczona do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana po przegotowaniu. Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC). W przypadku zastosowania dezynfekcji może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie. Poprawa jakości wody uzależniona jest od skuteczności wdrożonych działań naprawczych.

Uwaga: Wodę należy gotować przez min. 2 min., a następnie bez gwałtownego schłodzenia pozostawić do ostudzenia.

2 min.



Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania.

Z upoważnienia Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Krośnie Odrzańskim

Kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego
J. Kowalczyk
mgr inż. Ilona Kowalczyk

627/2024

Wpł. 2024-07-01

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WKROŚNIE ODRZ.



66-600 Krosno Odrz., ul. Nadodrzańska 24
tel. (68) 383-53-70, 383-80-77, fax (68) 383-53-70
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssekrosno/
e-mail: psse.krosnoodrzańskie@sanepid.gov.pl
NIP: 926-12-96-375

ZAKŁAD KOMUNALNY W BYTNICY

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KROŚNIE ODRZ.

HK.9030.23.2024
(wysłano ePUAP)

Krosno Odrzańskie, dnia 1 lipca 2024 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 3 ust. 1 i 3 i § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, 5 i 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Odrzańskim po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr W/3149/24, próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 28 czerwca 2024 r. z **wodociągu publicznego w Głębokiem**, administrowanego przez Gminę Bytnica - Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy, Bytnica 73, 66-630 Bytnica, stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**.

Analiza próbki wody pobranej w dniu 28 czerwca 2024 r., z **wodociągu publicznego w Głębokiem**, z punktu czerpalnego w budynku mieszkalnym Głębokiem nr 3 wykazała, że woda w badanym zakresie parametrów mikrobiologicznych **nie odpowiada** wymaganiom załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ze względu na **obecność bakterii z grupy coli** (stwierdzono 2 jtk/100 ml, dopuszczalna liczba bakterii z grupy coli wynosi 0 jtk/100 ml).

W związku z powyższym zobowiązuję Gminę Bytnica - Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytnicy, Bytnica 73, 66-630 Bytnica **do podjęcia działań naprawczych w terminie natychmiastowym**, mających na celu poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Głębokiem. Ponadto informuję, że w przypadku zastosowania w ramach podjętych działań naprawczych dezynfekcji wody chlorem lub jego związkami należy monitorować poziom chloru wolnego w punktach czerpalnych używanych do pobierania wody i utrzymywać jego stężenie do wartości nieprzekraczającej 0,3 mg/l.

Jednocześnie po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – **stwierdzam warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wyłącznie po przegotowaniu** – pobieranej z wodociągu publicznego w Głębokiem, co umożliwi korzystanie z wody i realizację działań naprawczych zapewniających poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W oparciu o § 21 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi proszę o wskazanie zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody. Termin realizacji działań naprawczych zgodnie z § 21 ust. 9

cytowanego rozporządzenia wymaga akceptacji Wójta Gminy Bytnica. Powyższe informacje proszę przekazać w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Gmina Bytnica
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Bytnicy
Bytnica 73
66-630 Bytnica

2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Bytnica
Bytnica 52
66-630 Bytnica

Z upoważnienia Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Krośnie Odrzańskim
Kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego
mgr inż. Ilona Kowalczuk

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

KL

Ilona
Kowalczuk

Elektronicznie podpisany
przez Ilona Kowalczuk
Data: 2024.07.01 12:56:21
+02'00'

cytowanego rozporządzenia wymaga akceptacji Wójta Gminy Bytnica. Powyższe informację proszę przekazać w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. Gmina Bytnica
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Bytnicy
Bytnica 73
66-630 Bytnica

2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Bytnica
Bytnica 52
66-630 Bytnica

Z upoważnienia Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Krośnie Odrzańskim
Kierownik Oddziału
Nadzoru Sanitarnego
mgr inż. Ilona Kowalczuk

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

KL

Ilona
Kowalczuk

Elektronicznie podpisany
przez Ilona Kowalczuk
Data: 2024.07.01 12:56:21
+02'00'