



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

87-700 Aleksandrów Kujawski
ul. Słowackiego 8a
tel. 054 282 42 06 fax 054 282 23 34
e-mail: psse.aleksandrowkujawski@pis.gov.pl



N.HK – 5211 – 2 – 5 – 8/16
N.HK – 5211 – 2 – 5 – 10/16
N.HK – 5211 – 2 – 5 – 12/16

Aleksandrów Kuj., 2017-02-02

Ocena jakości wody

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz.U. z 2015r. poz. 1412 z późn. zm.), w związku z art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2015r. poz. 139 z późn. zm.), §17 ust. 1 pkt. 1, §19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: 293993/16/POZ, 294015/16/POZ, 293982/16/POZ, 294019/16/POZ, 337473/16/POZ, 337472/16/POZ, 336954/16/POZ, 336953/16/POZ, 399378/16/POZ, 398180/16/POZ, 398198/16/POZ, 398174/16/POZ, 426170/16/POZ, 426139/16/POZ, 426084/16/POZ, 426164/16/POZ, pobranej z wodociągu gm. Aleksandrów Kuj. – ujęcie Grabie, administrowanego przez Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe „Algawa” Sp. z o.o. przy ul. Przemysłowej 10 w Aleksandrowie Kuj.:

Kod próbki	Data pobrania	Miejsce pobrania próbki
293993/16/POZ, 293982/16/POZ 337472/16/POZ, 336953/16/POZ 426170/16/POZ, 426164/16/POZ	08.09.2016r. 10.10.2016r. 12.12.2016r.	Stacja Uzdatniania Wody w Grabiu gm. Aleksandrów Kuj. - kran do poboru wody uzdatnionej;
398180/16/POZ, 398198/16/POZ	23.11.2016r.	Szkoła Podstawowa Opoki 43 gm. Aleksandrów Kuj. - kran w kuchni;
337473/16/POZ, 336954/16/POZ	10.10.2016r.	Mieszkanie prywatne p. Makowska Wilkostowo 15 -kran w kuchni;
294015/16/POZ, 294019/16/POZ 399378/16/POZ, 398174/16/POZ 426139/16/POZ, 426084/16/POZ	08.09.2016r. 23.11.2016r. 12.12.2016r.	Mieszkanie prywatne Grabie 33 -kran w kuchni.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kuj. stwierdza - przydatność wody do spożycia.

Badane parametry fizyko-chemiczne i bakteriologiczne w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu odpowiadają normom rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Jednocześnie **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kuj.** przypomina, zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 139 z późn. zm.), iż wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Aleksandrowie Kuj.

mgr Mariola Balcerowska
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

Otrzymują:

1. Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe „Algawa” Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10
87 – 700 Aleksandrów Kuj.
2. Wójt Gminy Aleksandrów Kuj.
ul. Słowackiego 12
87 – 700 Aleksandrów Kuj.
3. N. HK a/a

Do wiadomości:

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opokach
Opoki 43
87 – 710 Służewo