

**KOMUNIKAT Z DNIA 31.10.2024 r.**

**PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W ALEKSANDROWIE KUJ.  
DOTYCZĄCY WODOCIĄGU GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI-UJĘCIE GRABIE**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kuj. informuje, że w próbce wody pobranej w dniu 28.10.2024r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, realizowanej przez zarządzającego tym wodociągiem tj. Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe „ALGAWA” Sp. z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą przy ul. Przemysłowej 10 w Aleksandrowie Kujawskim, z wodociągu publicznego gminy Aleksandrów Kuj.- ujęcie Grabie stwierdzono obecność bakterii grupy coli.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

**Woda z sieci wodociągu publicznego zaopatrywanego przez ujęcie w Grabiu, tj. miejscowości: Zduny, Wilkostowo, Opoki, Opoczki i Grabie jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu.**


Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków, niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia i chorych na AIDS).

**Uwaga:** Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2 min.



W przypadku pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Aleksandrowie Kuj. tel. 54 282 20 59 lub GPU „Algawa” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kuj. tel. 570 569 568

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Aleksandrowie Kujawskim  
Ewa Jankowska