



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie Spółka z o.o.  
ul. Żwirki i Wigury 28, 62-200 Gniezno  
Biuro Zarządu, Sekretariat tel. 61 424-59-10, fax. 61 426-30-87  
KRS 0000201855 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
NIP: 784-00-03-346, Wysokość kapitału: 29.704.000,00 zł  
www.pwikgniezno.com.pl, e-mail: pwikgniezno@poczta.agrobex.pl

DJ/PW/...031927.../2017



Gniezno, dnia 06.07.2017 R.

Wpłynęło  
dnia 2017 07 12  
dz.  
Zakładnia J. Trąbka

Urząd Miejski w Gnieźnie  
ul. Lecha 6  
62-220 Gniezno

Dotyczy: Parametrów jakości wody na terenie Miasta Gniezna.

Zgodnie z roz.III §12 pkt.2 - **Regulaminu na dostawę wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gniezna** przedstawiamy półroczną analizę parametrów jakości wody użytkowanej.

Tab.1. Parametry jakości wody na terenie Gniezna za I półrocze 2017r.

Lp.	Parametry	Jednostka	Woda uzdatniona	Dopuszczalne zakresy wartości
<u>Parametry mikrobiologiczne</u>				
1.	BAKTERIE GRUPY COLI TYPU KAŁOWEGO	liczba/100 ml	0	0
2.	BAKTERIE GRUPY COLI	liczba/100 ml	0	0
3.	ENTEROKOKI	liczba/100 ml	0	0
5.	OGÓLNA LICZBA BAKTERII w 22 ° C	liczba/1 ml	7	bez nieprawidłowych zmian
<u>Parametry fizyczno-chemiczne</u>				
1.	ZAPACH	mg/l	akceptowalny	akceptowalny
2.	BARWA	mg/l	11	15
3.	ODCZYN (PH)		7,68	6,5 - 9
4.	CHLORKI	mg/l	22,12	250
5.	AZOTANY	mg/l	2,99	50
6.	AZOTYNY	mg/l	0,00	0,5
7.	MANGAN	µg/l	6,13	50
8.	ŻELAZO	µg/l	36,85	200
9.	TWARDOŚĆ OGÓLNA CaCO <sub>3</sub>	mg/l	356	60 - 500
10.	AMONIAK	mg/l	0,01	0,5
11.	MĘTNOŚĆ	NTU	0,24	1
12.	PRZEWODNOŚĆ WŁAŚCIWA	µs/cm	694	2500

Na podstawie przedstawionych powyżej parametrów jakości wody można stwierdzić, że woda jest przydatna do spożycia i spełnia wszystkie normy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1989) z późniejszymi zmianami.

CZŁONEK ZARZĄDU  
Dyrektor ds. Technicznych  
mgr inż. Romuald Cimoch