

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W GNEŹNIE**

**Telefony:**

**- Informacja o numerach**

**wewnętrznych**

61 426 22 42

**- PPIS w Gnieźnie**

61 426 22 42 w.201

ul. Św. Wawrzyńca 18

**- fax**

61 426 27 77

62-200 Gniezno

**- e-mail**

psse.gniezno@pis.gov.pl

www.psse-gniezno.pl

**- Sekcja Higieny Komunalnej**

61 426 22 42 w.221

**- e-mail Sekcji**

higiena.komunalna@psse-gniezno.pl

ON.HK.421.55.2018

oryginał/kopia  
Gniezno, dnia 02.08.2018 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY**

**Na podstawie:**

- **art. 4 ust. 1 pkt 1** ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.)
- **art. 12 ust. 1** ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.)
- **§ 21 ust. 1 pkt 1**, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych z **wodociągu miejskiego Gniezno – Żwirki i Wigury**

- w ramach kontroli urzędowej sprawozdania z badań nr:

- N/1670/2018 z dnia 12.07.2018 r. wody pobranej w dniu 03.07.2018 r. w punkcie poboru: PLR Oś. Jagiellońskie 46, pomieszczenie socjalne

- N/1671/2018 z dnia 12.07.2018 r. wody pobranej w dniu 03.07.2018 r. w punkcie poboru: Stacja Paliw Watis Gniezno, ul. Roosevelta 120,

wydane przez Laboratorium Badania Wody i Gleby, ul. Noskowskiego 21, 61 – 705 Poznań.

- W ramach kontroli wewnętrznej sprawozdania z badań nr:

- 494/2018 z dnia 13.07.2018 r. wody pobranej w dniu 09.07.2018 r. w punkcie poboru: Gniezno, Stacja Uzdatniania Wody, ul. Żwirki i Wigury 28

- 515/2018 z dnia 23.07.2018 wody pobranej w dniu 17.07.2018 r. w punkcie poboru: Strzyżewo Kościelne 1a, Sklep spożywczy „KEM – WIR”

wydane przez Laboratorium Wody i Ścieków, ul. Wodna 20, 62 – 200 Gniezno.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gnieźnie** stwierdza, że jakość wody w ww. wodociągu zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie w badanym zakresie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym:

**stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Otrzymuje:

1. Sz. P. Tomasz Budasz Prezydent Miasta Gniezna  
ul. Lecha 6 62-200 Gniezno  
Przesłano przez e-PUAP
2. Sz. P. Włodzimierz Leman Wójt Gminy Gniezno  
ul. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno  
Przesłano przez e-PUAP
3. Sz. P. Jan Lewandowski  
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji w Gnieźnie Sp. z o.o.  
ul. Żwirki i Wigury 28 62-200 Gniezno
4. aa

Państwowy  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
W Gnieźnie

mgr Anna Stejakowska  
specjalista zdrowia publicznego