



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w TCZEWIE**

HKw.9020.109.2025.MŁ

Tczew, dnia 15 lipca 2025r.

**OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
na terenie zaopatrywanym przez wodociąg publiczny Tczew za I półrocze 2025r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U z 2024r. poz. 757 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 i § 22 Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie po zapoznaniu się z laboratoryjnymi wynikami badań próbek wody do spożycia z wodociągu publicznego Tczew zaopatrującego miejscowości: Tczew, część miejscowości: Rokitki (ul. Tczewska 1, 2, 3, 10, 61 oraz Skarszewska 1 i 11), Czatkowy, Tczewskie Łąki, Mały Miłobądz (gmina Tczew)

**stwierdza:
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Tczew**

Data pobrania próbek wody	Miejsce pobrania próbek wody	Zakres badań	Rodzaj kontroli	kwestionowane parametry/ działania naprawcze	Ocena jakości
13-01-2025	SUW Tczew - woda podawana do sieci, ujęcie „Park”	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
13-01-2025	SUW Tczew - woda podawana do sieci, ujęcie „Motława”	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
13-01-2025	Przedszkole "Akademia Krasnoludków", Tczew, ul. Zielona 5	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
13-01-2025	Szkoła Podstawowa nr 10 Tczew, ul. Konopnickiej nr 11	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
13-01-2025	Sklep, Tczew, ul. Kazimierza Wielkiego 11	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
13-01-2025	Biuro ADM, Tczew, ul. Andersena 3	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
10-02-2025	Sklep spożywczy, Tczew, ul. Czyżykowska nr 105	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
10-02-2025	Zbiornik retencyjny w Tczewie, Osiedle Górki	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
03-03-2025	Sklep spożywczy, Rokitki, ul. Świerkowa 7*	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
03-03-2025	Sklep "Piomir", Tczew, ul. Obr. Westerplatte 24	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
10-03-2025	Przedszkole Muszelka, Tczew, ul. Pionierów nr 7	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
10-03-2025	Przedszkole, Tczew, ul. Kaszubska nr 17	mop ²⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia

14-04-2025	Tczewskie Łąki, Budynek mieszkalny ul. Długa 16*	mop ²⁾	PIS ⁵⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
14-04-2025	Podhydrofornia w Tczewie, ul. Malczewskiego	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
14-04-2025	Przedszkole, Tczew, ul. Żwirki nr 61	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
14-04-2025	Szkoła Podstawowa nr 10, Tczew, ul. Marii Konopnickiej 11	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
14-04-2025	SUW Tczew - woda podawana do sieci, ujęcie „Park”	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
14-04-2025	SUW Tczew - woda podawana do sieci, ujęcie „Motława”	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
14-04-2025	Przedszkole, Tczew, ul. Zielona nr 5	mok ¹⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
12-05-2025	Sklep, Tczew, ul. Kazimierza Wielkiego 11	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
12-05-2025	Sklep spożywczy, Tczew, ul. Czyżykowska 105	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
13-05-2025	Przedszkole, Tczew, ul. Kaszubska nr 17	mop ²⁾	KW ⁴⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
02-06-2025	Budynek mieszkalny, Czatkowy nr 51A*	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia
02-06-2025	Przedszkole, Tczew, ul. Kaszubska nr 17	mok ¹⁾	PIS ⁵⁾	Nie stwierdzono/ nie prowadzono	woda przydatna do spożycia

Objaśnienia do tabeli nr 1

mok¹⁾- monitoring parametrów grupy A: w skład którego wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych: bakterie grupy coli, *Escherichia coli*, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, barwa, mętność, pH, przewodność właściwa, zapach, smak;

mop²⁾ –monitoring parametrów grupy B w skład którego, ponad zakres monitoringu parametrów grupy A, wchodzi badanie następujących parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych:

enterokoki, akrylamid, antymon, arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Σ pestycydów, rtęć, selen, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, trihalometany - ogółem (Σ THM), *Clostridium perfringens* (łącznie ze sporami), glin (Al), jon amonu, chlorki, mangan, ogólny węgiel organiczny (OWO), siarczany, sól, utlenialność z KMnO₄, żelazo, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Σ chloranów i chlorynów, ozon, trichlorometan (chloroform), magnez, srebro, twardość

int³⁾ - badania powtórkowe, dodatkowe, związane z przekroczeniami lub awarią

KW⁴⁾ - kontrola wewnętrzna podmiotu zaopatrującego w wodę do spożycia

PIS⁵⁾ - kontrola w ramach nadzoru sanitarnego

*woda produkowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tczewie ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew sprzedawana przedsiębiorstwu wodociągowemu GTKOM Sp. z o.o. ul. Rokicka 14, 83-110 Tczew

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza, że próbki wody pobranej do badania z wodociągu publicznego Tczew – ujęcie „Park” i „Motława” odpowiadają w badanym zakresie wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Biorąc pod uwagę wszystkie badania jakości wody, wykonane zarówno w ramach nadzoru sanitarnego jak i kontroli wewnętrznej, PPIS w Tczewie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Tczew.

Woda na terenie miasta Tczewa oraz części miejscowości Rokitki, Czatkowy, Tczewskie Łąki i Mały Miłobądz jest produkowana przez przedsiębiorstwo wodociągowe Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie Sp. z o. o., ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew. Przedsiębiorstwo wodociągowe GTKom Sp. z o.o., ul. Rokicka 14, 83-110 Tczew jako eksploatator sieci zakupuje wodę pochodzącą z wodociągu publicznego Tczew i zaopatruje miejscowości gminy Tczew tj.: Tczewskie Łąki, Czatkowy, Mały Miłobądz, część miejscowości Rokitki.

Badania jakości wody do spożycia przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego wykonywane były w akredytowanym Laboratorium Badań Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku oraz Laboratorium Badań Środowiskowych Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim.

Przedsiębiorstwa wodociągowe w I półroczu 2025r. w ramach kontroli wewnętrznej monitorowały jakość wody poprzez wykonanie analiz w laboratorium zakładowym – Laboratorium Wody i Ścieków ZWiK Sp. z o. o. w Tczewie, GBA POLSKA Sp. z o.o. Laboratoria Badawcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Mochytyńskiej 65.

Według oświadczenia przedsiębiorstwa wodociągowego obsługującego strefę zaopatrzenia w wodę pochodzącą z wodociągu publicznego Tczew ujęcie „Park” i „Motława” zaopatrywano 53268 mieszkańców miasta Tczewa oraz 1094 mieszkańców części miejscowości Rokitki oraz miejscowości Tczewskie Łąki, Czatkowy i Mały Miłobądz. Produkcja wody z wodociągu publicznego Tczew ujęcie „Park” i „Motława” wynosiła 7159 m³/d.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Tczewie
dr Maria Wons
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Tczewa- Urząd Miasta Tczew (e- Doręczenia)
2. Wójt Gminy Tczew- Urząd Gminy Tczew (e-Doręczenia)
3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o, ul. Czatkowska 8, 83-110 Tczew (e- Doręczenia)
4. GTKOM Sp. z o.o., ul. Rokicka 14, 83-110 Tczew (e- Doręczenia)
5. aa.

Do wiadomości:

Mieszkańcy- <https://www.gov.pl/web/psse-tczew>